



03 Nisan 2023

Saf Su Analiz Raporu

Analiz	Değer	Birim
İletkenlik	0 - 4	µS/cm
TDS*	0 - 1	ppm
Sertlik	0 - 0,1	Fr
PH	5.7-7	-
Direnç	0.25 - 4	MΩ
Klorür (Cl-)	< 4	mg/L
Demir (Fe)	< 10	µg/L
Aluminyum (Al)	< 4.11	µg/L
Kalsiyum (Ca)	0.2	mg/L
Sülfat (SO ₄ ²⁻)	< 1	mg/L
Magnezyum (Mg)	< 1	mg/L

Analiz	Değer	Birim
Amonyak (NH ₃)	0	mg/L
Amonyum (NH ₄ ⁺)	< 0.05	mg/L
Nitrit (NO ₂ ⁻)	0	mg/L
Karbonat	0	mg/L
Bikarbonat	10	mg/L
Renk	0	-
Bulanıklık	0	-
KOİ**	< 20	mg/L
Koliform Bakteri	0	kob/100 ml
Escherichia Coli	0	kob/100 ml
Enterekok/Fekal S	0	kob/100 ml

**Barem
Çevre****genlab
Laboratuvarlar**

Laboratuvar raporlarına göre düzenlenmiştir.

ASTM D1193-91 ve ISO 3696 - Type III standartlarına uygundur.

İlgili raporların alındığı tüm firmalar, Türkak tarafından akredite edilmiştir.

Bu rapor firmamızın yazılı izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen yayımlanamaz.

E-imza yetkilisi, İstanbul Ticaret Odası web sayfasından 760633 sicil numarasıyla sorgulanabilir.

**BİRLİKSU**

SU İŞLETMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İçmeler Mh. Göktürk Cd. No:31 Tuzla/İST.

Tuzla V.D. 178 071 4548 Tic.Sic.No:760 633

Tel: 0216 494 39 13 Fax: 0216 494 39 03

